



ПРОКУРАТУРА РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ
ПРОКУРАТУРА РЯЗАНСКОЙ
ОБЛАСТИ

**ПРОКУРАТУРА
РЯЖСКОГО РАЙОНА**

ул. Ленина, д. 76-б,
г. Рязск, 391964

23.12.2024 № 38-2024



Заведующей МДОУ «Ряжский детский
сад № 1»

Новиковой Н.А.

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ
об устранении нарушений
законодательства

Прокуратурой Ряжского района с привлечением специалиста ОНД и ПР по Ряжскому, Сараевскому, Ухоловскому, Александро-Невскому районам УНД и ПР Главного управления МЧС России по Рязанской области проведена проверка исполнения законодательства в области пожарной безопасности в МДОУ «Ряжский детский сад № 1».

В ходе проверки выявлены нарушения требований пожарной безопасности, а именно запор (замок) на двери 1 эвакуационного выхода не обеспечивает возможность его свободного открывания изнутри без ключа.

Статья 1 Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» закрепляет, что пожарная безопасность - состояние защищенности личности, имущества, общества и государства от пожаров, требования пожарной безопасности - специальные условия социального и (или) технического характера, установленные в целях обеспечения пожарной безопасности федеральными законами и иными нормативными правовыми актами РФ, а также нормативными документами по пожарной безопасности.

В соответствии со ст. 37 Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ руководители организации обязаны соблюдать требования пожарной безопасности, разрабатывать и осуществлять меры пожарной безопасности.

Согласно п. 26 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479, запоры (замки) на дверях эвакуационных выходов из поэтажных коридоров, холлов, фойе, вестибюлей, лестничных клеток, зальных помещений, за исключением объектов защиты, для которых установлен особый режим содержания помещений (охраны, обеспечения безопасности), должны обеспечивать возможность их свободного открывания изнутри без ключа.

Согласно ст. 38 Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ, ответственность за нарушение требований пожарной безопасности в соответствии с действующим законодательством несут, в том числе руководители организаций.

В соответствии с ч. 6 ст. 28 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», образовательная организация обязана осуществлять свою деятельность в соответствии с законодательством об

образовании, в том числе создавать безопасные условия обучения, воспитания обучающихся, присмотра и ухода за обучающимися, их содержания в соответствии с установленными нормами, обеспечивающими жизнь и здоровье обучающихся, работников образовательной организации.

В силу ч.7 ст. 28 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ, образовательная организация несет ответственность в установленном законодательством Российской Федерации порядке за невыполнение или ненадлежащее выполнение функций, отнесенных к ее компетенции, а также за жизнь и здоровье обучающихся, работников образовательной организации.

Допущенные нарушения закона стали возможны в связи с ненадлежащим исполнением должностными лицами МДОУ «Ряжский детский сад № 1» и влекут за собой нарушение прав несовершеннолетних на охрану жизни и здоровья.

На основании изложенного, руководствуясь ст. 24 Федерального закона «О прокуратуре Российской Федерации»,

ТРЕБУЮ:

Безотлагательно рассмотреть настоящее представление с участием представителя прокуратуры Ряжского района. О дне и времени рассмотрения представления заблаговременно сообщить в прокуратуру Ряжского района.

В месячный срок принять конкретные меры по устранению нарушений закона.

Рассмотреть вопрос о привлечении виновных лиц к установленной законом ответственности.

Прокурор района
старший советник юстиции

М.Е. Комягин

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат 18ABCD3D277737C1D39F008796C3016B

Владелец Комягин Максим Егорович

Действителен с 16.04.2024 по 10.07.2025

Неклюдова М.Д. тел. 8 (49132) 2 22 68 (доб. 0005)